

시험성적서

한국가설협회

경기도 여주시 가남읍 여주남로 654-38
Tel: 031-881-3200, Fax: 031-881-3202

성적서번호: 제 2018-J466호

페이지 (1) / (총2)

1. 신청인

- 회사명 : (주)아심
- 주소 : 전라남도 곡성군 곡성읍 낙동원로 137-14
- 대표자 : 이 환

2. 성적서 용도 : 성능확인용

3. 시험대상품목 : 교량용 까치발

4. 시험기간 : 2018년 04월 26일

5. 시험환경 : 온도 20 ℃ 습도 42 % R.H.

6. 시험방법 : 시험결과 참조

7. 시험결과 : 시험결과 참조

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 : 김 용 기 (서명)	성 명 : 백 승 환 (서명)

비고.

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용 할 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다
3. 이 시험의 결과는 당 공인기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

2018 년 4 월 26 일



한국가설협회장



시험결과

경기도 여주시 가남읍 여주남로 654-38
Tel: 031-881-3200, Fax: 031-881-3202

성적서번호: 제 2018-I466호

페이지 (2) / (총2)

□ 교량용 까치발

1. 시험방법



시험 전 사진



시험 후 사진

2. 시험결과

시료 No.	최대압축하중(N)
1	15 986
2	17 025
3	16 765

주> 이 성적서의 위 내용은 시험 신청인에 의해 제공된 시료에 한하며, 용도 이외의 사용을 금합니다